

中山广弘康复医院有限公司（原中山市新社会福利院（颐老院））

新建项目（二期）竣工环境保护验收意见

2024年08月10日，中山广弘康复医院有限公司根据《中山广弘康复医院有限公司（原中山市新社会福利院（颐老院））新建项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中山广弘康复医院有限公司位于中山市东区紫马岭公园东北门侧，中心经纬度：东经113°24'29.23"，北纬：22°30'50.72"。本次针对二期项目验收，主要包括康复医院以及污水处理设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2006年，由中山市民政局作为中山市新社会福利院（颐老院）项目建设主体，由中山市城市建设投资集团有限公司承建，于2006年编制了《中山市新社会福利院（颐老院）新建项目环评报告表》，并取得了中山市环境保护局的批复，批复号为：中环建表[2006]1441号。一期项目于2017年2月13日通过中山市环境保护局东区分局的验收，验收文号为：中（东）环验表[2017]2号。

本次针对二期项目验收，主要包括康复医院以及污水处理设施。根据中山市社会福利院的证明，中山广弘康复医院有限公司作为二期项目主体，可以利用《中山市新社会福利院（颐老院）新建项目环评报告表》及其批复《中环建表[2006]1441号》来办理竣工环保验收和排污许可证。康复医院以及污水处理设施于2024年6月竣工，调试时间为2024年6月1日至2024年10月31日，康复医院于2024年7月31日取得排污许可证，许可证编号91442000MA4UW3X04Q001U。项目竣工调试，与项目配套的环保设施已建成并投入使用，环保设施运行正常，具备环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

本项目设计总投资9000万元，环保投资850万元；二期项目实际投资7000万元，环保投资100万元。

验收组签名：

郭文忠 陈永 李红 张悦 陈飞

（四）验收范围

根据《中山市新社会福利院（颐老院）新建项目环评报告表》及其批复《中环建表[2006]1441号》，本次针对二期项目进行验收，主要包括：康复医院以及污水处理设施。

二、工程变动情况

本项目医疗废水处理措施与原环评报告表有变动，主要变动内容为：原环评建设医疗废水采用二级生化处理（水解酸化、接触氧化）+消毒方法处理后排入市政管网，现实际医疗废水采用一级处理+消毒工艺处理后排入市政管网。企业编制了《中山广弘康复医院有限公司新建项目废水处理措施变动论证报告》，根据论证结论，废水处理措施变动不属于重大变动，可纳入本次项目竣工环保验收确认。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水：本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后由市政管网排入中山市珍家山污水处理厂处理达标后排入石岐河。

医疗废水：康复医院产生的医疗废水采用一级处理+消毒工艺处理达标后由市政管网排入中山市珍家山污水处理厂处理达标后排入石岐河。

（二）废气

本项目运营过程中产生的废气主要为污水处理站工序产生的恶臭废气，污染因子为：氯气、甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢，废气采取无组织排放处理。

（三）、噪声

本项目的噪声源为餐厅营运、老人活动、康复医院在探病过程以及病人的治疗等过程产生的噪声，主要通过在医院周围和厂区内、边界等尽可能加强绿化，即可以美化环境，同时也可以起到辅助吸声、隔声作用。

（四）、固体废物

生活垃圾：日常生活垃圾放置于厂内垃圾集中点，由环卫部门负责每日清运；

医疗废物：集中收集后委托给中山市名城名德环保有限公司处理。

（五）、其他环境保护设施

1、规范化排污口

验收组签名：

郭文忠 曾保 李国 张光 第2页共4页

陈

- (一)、建设及运营期间未收到周边投诉;
- (二)、根据验收监测报告,项目运营期间废水、废气、噪声均达标排放,固体废物贮存符合相关要求,对周边环境影响不大。

六、验收结论

验收组认为项目执行了“环境影响评价”和环保“三同时”管理制度,落实了环境影响评价文件及其批复的要求,各项污染物均能稳定达标排放,经验收工作组协商,一致同意中山广弘康复医院有限公司(原中山市新社会福利院(颐老院))新建项目(二期)通过竣工环境保护验收。

七、后续建议要求

- 建议:①、加强环保设施的维护保养和运营管理,确保污染物稳定达标排放。
- ②、加强企业清洁生产管理,提高职工的环保意识;减少工艺过程中的无组织排放;
- ③、要切实执行环境保护“三同时”制度,加强环境事故应急演练。

八、验收工作组成员信息

姓名	单位	职务/职称	电话	备注
郭文忠	中山广弘康复医院有限公司	法人	1362302385	建设单位
曾添	中山市环境检测有限公司	高工	1342222995	专家
梁志坚	中山市安泰检测技术有限公司	高工	137260551	专家
张锐	中山市瑞秋卡森环保设备有限公司	工程师	1591820796	工程单位
陈江	江门市环检测一板村有限公司	采样主管	189419635	环境检测

中山广弘康复医院有限公司

2024年08月10日

验收组签名:

郭文忠

曾添

梁志坚

张锐

第4页共4页

陈江